



Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR

Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679

http://www.tratave.pt | E-mail: tratave@tratave.pt



ETAR de Serzedelo I

Dia	Caudal (m ³ /mês)	Efluente Final						
		pH	CQO (mg O ₂ /l)	CBO ₅ (mg O ₂ /l)	SST (mg/l)	Ntotal (mg N/l)	Ptotal (mg P/l)	Côr (Dil.1:20)
12-01-2017	298.036	8,3	61	7	7	9	0,8	não visível
18-01-2016		8,1	65	5	9	8	2,4	não visível
01-02-2017	340.517	8,0	72	8	12	9	2,6	não visível
15-02-2017		7,9	54	9	18	3	1,9	não visível
01-03-2017	387.293	8,0	63	10	15	13	1,8	não visível
15-03-2017		8,0	50	7	15	4	1,6	não visível
06-04-2016	323.731	8,1	78	9	21	5	1,7	não visível
20-04-2016		8,1	72	8	18	5	4,5	não visível
04-05-2017	359.514	8,0	68	9	22	5	1,8	não visível
18-05-2017		8,2	74	10	19	4	1,9	não visível
01-06-2017	290.870	8,0	82	10	18	4	1,9	não visível
15-06-2017		8,2	66	8	13	4	1,6	não visível
05-07-2017	266.373	8,5	67	6	12	7	1,2	não visível
19-07-2017		8,3	88	7	10	5	3,0	não visível
02-08-2017	209.362	8,3	70	7	11	9	6,6	não visível
17-08-2017		8,2	66	9	9	5	5,1	não visível
07-09-2017	242.905	8,2	91	8	19	7	5,7	não visível
21-09-2017		8,4	90	7	9	6	3,0	não visível
03-10-2017	279.858	8,3	66	9	8	14	1,4	não visível
19-10-2017		8,4	78	8	16	4	1,2	não visível
02-11-2017	302.544	8,2	66	7	9	5	1,0	não visível
16-11-2017		8,4	68	6	13	4	0,6	não visível
12-12-2017	299.922	8,2	74	16	19	7	1,4	não visível
20-12-2017		8,0	68	9	14	8	0,8	não visível

08/01/2018

TRATAVE
TRATAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS
DO AVE, S.A.