



Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR

Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679

http://www.tratave.pt | E-mail: tratave@tratave.pt



ETAR de Lordelo

Dia	Caudal (m ³ /mês)	Efluente Final						
		pH	CQO (mg O ₂ /l)	CBO ₅ (mg O ₂ /l)	SST (mg/l)	Ntotal (mg N/l)	Ptotal (mg P/l)	Côr (Dil. 1:20)
05-01-2017	551.363	7,6	79	6	<5	<3	3,4	Não Visível
18-01-2017		7,9	85	6	<5	10	4,8	Não Visível
01-02-2017	688.001	7,8	91	5	<5	5	2,6	Não Visível
24-02-2017		7,7	71	6	<5	9	2,6	Não Visível
09-03-2017	627.901	7,7	46	9	5	7	2,0	Não Visível
30-03-2017		7,8	67	<5	7	12	3,0	Não Visível
06-04-2017	517.387	7,6	78	8	<5	8	2,9	Não Visível
26-04-2017		7,7	66	9	8	9	3,2	Não Visível
04-05-2017	599.852	7,9	93	7	8	10	3,6	Não Visível
18-05-2017		8,3	63	7	<5	6	2,5	Não Visível
01-06-2017	508.252	7,7	82	7	6	7	2,8	Não Visível
15-06-2017		7,8	69	5	<5	<3	3,7	Não Visível
05-07-2017	451.554	7,7	88	5	7	8	4,4	Não Visível
19-07-2017		7,7	93	6	6	9	5,7	Não Visível
02-08-2017	316.241	7,9	72	5	<5	8	4,2	Não Visível
24-08-2017		7,9	80	<5	6	15	6,8	Não Visível
13-09-2017	395.581	7,8	92	5	<5	7	5,8	Não Visível
21-09-2017		7,9	89	9	9	4	3,8	Não Visível
03-10-2017	451.781	7,8	78	5	<5	4	3,9	Não Visível
26-10-2017		7,9	83	<5	<5	4	3,9	Não Visível
02-11-2017	439.699	8,7	73	<5	<5	8	3,8	Não Visível
16-11-2017		8,1	80	<5	7	4	2,2	Não Visível
06-12-2017	467.977	7,9	82	7	7	5	3,4	Não Visível
20-12-2017		7,7	78	6	<5	14	2,4	Não Visível

08/01/2018

TRATAVE
TRATAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS
DO AVE, S.A.