



Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR

Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679

<http://www.tratave.pt> | E-mail: tratave@tratave.pt



ETAR de Lordelo

Dia		Caudal (m³/mês)	Efluente Final						
			pH	CQO (mg O₂/l)	CBO₅ (mg O₂/l)	SST (mg/l)	Ntotal (mg N/l)	Ptotal (mg P/l)	Cór (Dil. 1:20) (* 1:10)
10/01/2019	Qui	503 941	7,3	110	8	8	13	7,9	Não Visível
16/01/2019	Qua		7,3	71	7	6	12	4,9	Não Visível
13/02/2019	Qua	536 443	7,4	72	7	<5	7	3,1	Não Visível
21/02/2019	Qui		7,5	110	8	5	6	3,3	Não Visível
14/03/2019	Qui	548 196	8,7	110	10	10	12	4,4	Não Visível
21/03/2019	Qui		7,4	76	10	6	9	5,2	Não Visível
03/04/2019	Qua	587 522	7,7	69	5	<5	12	2,6	Não Visível
17/04/2019	Qua		7,8	75	7	<5	14	4,3	Não Visível
02/05/2019	Qui	522 906	8,0	69	5	<5	12	4,2	Não Visível
16/05/2019	Qui		7,8	74	6	<5	11	3,8	Não Visível
05/06/2019	Qui	429 710	7,7	90	<5	<5	7	6,1	Não Visível
18/06/2019	Ter		7,9	83	<5	<5	7	6,0	Não Visível
03/07/2019	Qua	448 148	8,4	75	<5	<5	8	4,2	Não Visível
17/07/2019	Qua		8,4	73	6	<5	11	6,1	Não Visível
08/08/2019	Qui	330 653	7,2	76	<5	<5	7	5,8	Não Visível
22/08/2019	Qui		7,0	51	7	<5	11	3,8	Não Visível
05/09/2019	Qui	365 193	7,7	73	6	<5	8	5,4	Não Visível
19/09/2019	Qui		7,7	89	7	5	5	4,5	Não Visível
03/10/2019	Qui	631 320	7,9	54	8	<5	5	3,8	Não Visível
17/10/2019	Qui		7,6	85	8	7	11	3,3	Não Visível
06/11/2019	Qua	728 332	7,3	90	9	6	15	2,6	Não Visível
20/11/2019	Qua		7,4	89	6	6	16	3,0	Não Visível
04/12/2019	Qua	874 213	7,3	85	5	6	14	2,8	Não Visível
19/12/2019	Qui		7,3	57	10	6	8	2,1	Não Visível

07/05/2020

TRATAVE
TRATAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS
DO AVE, S.A.
N. C. 504 368 575