



Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR

Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679

<http://www.tratave.pt> | E-mail: [tratave@tratave.pt](mailto:tratave@tratave.pt)



### ETAR de Serzedelo I

Dia		Efluente Final						Côr (Dil.1:20)
		pH	CQO (mg O <sub>2</sub> /l)	CBO <sub>5</sub> (mg O <sub>2</sub> /l)	SST (mg/l)	Ntotal (mg N/l)	Ptotal (mg P/l)	
09/01/2020	qui	7,6	97	7	<5	8	3,0	Não Visível
23/01/2020	qui	8,1	66	13	28	5	1,5	Não Visível
06/02/2020	qui	8,0	85	11	33	5	2,0	Não Visível
20/02/2020	qui	8,0	120	18	16	5	1,6	Não Visível
05/03/2020	qui	8,0	56	7	7	<3	<0,33	Não Visível
19/03/2020	qui	8,1	63	10	17	5	1,6	Não Visível
02/04/2020	qui	8,0	44	10	15	6	1,7	Não Visível
16/04/2020	qui	7,6	59	10	17	9	1,0	Não Visível
07/05/2020	qui	8,0	53	7	12	4	1,9	Não Visível
21/05/2020	qui	8,0	55	6	20	4	2,5	Não Visível
18/06/2020	qui	8,1	64	7	10	3	2,7	Não Visível
29/06/2020	seg	8,1	64	6	13	3	2,9	Não Visível
09/07/2020	qui	7,8	65	6	10	3	2,0	Não Visível
23/07/2020	qui	7,7	54	7	11	6	3,1	Não Visível
04/08/2020	ter	8,1	54	8	9	5	1,6	Não Visível
20/08/2020	qui	7,6	78	7	22	14	2,9	Não Visível
03/09/2020	qui	8,6	83	9	6	7	5,2	Não Visível
17/09/2020	qui	7,7	58	<5	16	6	3,6	Não Visível

07/10/2020

TRATAVE  
TRATAMENTO DE  
ÁGUAS RESIDUAIS  
DO AVE, S.A.  
N. C. 504 368 575