



Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR

Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679

<http://www.tratave.pt> | E-mail: [tratave@tratave.pt](mailto:tratave@tratave.pt)



### ETAR de Agra

Dia		Efluente Final					
		pH	CQO (mg O <sub>2</sub> /l)	CBO <sub>5</sub> (mg O <sub>2</sub> /l)	SST (mg/l)	Ptotal (mg P/l)	Cor (Dil.1:20)
06/01/2022	qui	7,5	39	6	7	7,5	Não visível
18/01/2022	ter	7,4	80	15	32		Não visível
03/02/2022	qui	7,4	86	12	19	7,4	Não visível
17/02/2022	qui	7,7	77	10	10		Não visível
03/03/2022	qui	7,3	120	18	16	4,4	Não visível
17/03/2022	qui	7,4	84	8	7		Não visível
04/04/2022	seg	7,3	66	8	21	1,6	Não visível
20/04/2022	qua	6,9	61	8	20		Não visível
02/05/2022	seg	7,3	60	7	20		Não visível
18/05/2022	qua	7,6	47	5	5	3,6	Não visível
07/06/2022	ter	7,5	86	12	20		Não visível
22/06/2022	qua	7,5	88	9	13	4,0	Não visível
05/07/2022	ter	7,6	58	6	8	3,8	Não visível
21/07/2022	qui	7,5	65	7	7		Não visível
02/08/2022	ter	7,8	45	5	5	2,6	Não visível
18/08/2022	qui	7,7	45	7	11		Não visível
07/09/2022	qua	7,1	64	10	14		Não visível
19/09/2022	seg	7,3	43	5	14	4,0	Não visível

03/10/2022