



Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR

Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679

http://www.tratave.pt | E-mail: tratave@tratave.pt



ETAR de Serzedelo II

Dia		Efluente Final						
		pH	CQO (mg O ₂ /l)	CBO ₅ (mg O ₂ /l)	SST (mg/l)	Ntotal (mg N/l)	Ptotal (mg P/l)	Cor (Não Estio Diluição 1:20) (Estio jun-ago Diluição 1:10)
06/01/2022	qui	7,5	84	17	27	6	3,6	Não visível
20/01/2022	qui	7,6	100	19	10	8	2,7	Não visível
03/02/2022	qui	7,8	100	9	14	6	3,0	Não visível
17/02/2022	qui	7,8	110	8	16	7	3,1	Não visível
10/03/2022	qui	7,5	75	10	13	<3	1,9	Não visível
17/03/2022	qui	7,8	79	11	18	8	2,1	Não visível
07/04/2022	qui	7,9	70	8	15	10	4,3	Não visível
28/04/2022	qui	8,1	70	10	15	9	2,9	Não visível
05/05/2022	qui	7,7	85	11	18	14	3,6	Não visível
19/05/2022	qui	7,9	78	11	16	12	3,6	Não visível
14/06/2022	ter	8,0	69	5	9	7	1,1	Não visível
22/06/2022	qua	7,8	83	8	10	2	2,1	Não visível
07/07/2022	qui	7,7	72	7	<5	10	3,2	Não visível
26/07/2022	ter	7,7	51	<5	9	8	2,0	Não visível
04/08/2022	qui	8,0	83	8	12	15	4,3	Não visível
24/08/2022	qua	7,5	49	7	14	6	5,6	Não visível
07/09/2022	qua	7,3	48	8	10	9	4,1	Não visível
21/09/2022	qua	7,5	70	8	15	13	3,8	Não visível

03/10/2022