



Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR

Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679

<http://www.tratave.pt> | E-mail: tratave@tratave.pt



ETAR de Agra

| Dia | | Efluente Final | | | | | |
|------------|-----|----------------|-------------------------------|--|---------------|--------------------|------------------------|
| | | pH | CQO (mg O ₂ /l) | CBO ₅ (mg O ₂ /l) | SST (mg/l) | Ptotal (mg P/l) | Cor (Diluição 1:20) |
| 05/01/2023 | qui | 7,7 | 32 | 6 | 8 | 0,8 | Não Visível |
| 17/01/2023 | ter | 7,3 | 49 | 5 | 6 | | Não Visível |
| 02/02/2023 | qui | 7,6 | 67 | 7 | 14 | 1,8 | Não Visível |
| 16/02/2023 | qui | 7,5 | 69 | 9 | 16 | | Não Visível |
| 02/03/2023 | qui | 7,6 | 51 | 7 | 7 | 0,9 | Não Visível |
| 16/03/2023 | qui | 7,4 | 76 | 9 | 22 | | Não Visível |
| 03/04/2023 | seg | 7,2 | 55 | 9 | 10 | 3,7 | Não Visível |
| 19/04/2023 | qua | 7,6 | 66 | 8 | 13 | | Não Visível |
| 02/05/2023 | ter | 7,6 | 50 | 7 | 13 | 2,0 | Não Visível |
| 17/05/2023 | qua | 7,5 | 86 | 9 | 34 | | Não Visível |
| 06/06/2023 | ter | 7,6 | 71 | 11 | 17 | | Não Visível |
| 22/06/2023 | qui | 7,4 | 63 | 6 | 17 | 6,3 | Não Visível |
| 04/07/2023 | ter | 7,7 | 59 | 6 | 16 | 5,9 | Não Visível |
| 18/07/2023 | ter | 7,5 | 86 | 8 | 26 | | Não Visível |
| 09/08/2023 | qua | 7,5 | 82 | 5 | 14 | | Não Visível |
| 21/08/2023 | seg | 7,3 | 45 | 9 | 10 | 1,9 | Não Visível |
| 01/09/2023 | sex | 7,5 | 73 | 13 | 17 | | Não Visível |
| 18/09/2023 | seg | 7,5 | 40 | 7 | 8 | 0,5 | Não Visível |
| 03/10/2023 | ter | 8,1 | 41 | 11 | 14 | 4,6 | Não Visível |
| 16/10/2023 | seg | 7,5 | 67 | 8 | 13 | | Não Visível |
| 09/11/2023 | qui | 7,2 | 27 | 7 | 14 | 0,8 | Não Visível |
| 21/11/2023 | ter | 7,3 | 28 | 7 | 15 | | Não Visível |
| 06/12/2023 | qua | 7,3 | 33 | 7 | 13 | 2,1 | Não Visível |
| 19/12/2023 | ter | 7,1 | 21 | 5 | 5 | | Não Visível |

09/01/2024
J