



Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR

Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679

<http://www.tratave.pt> | E-mail: tratave@tratave.pt



ETAR de Agra

Dia		Efluente Final					
		pH	CQO (mg O ₂ /l)	CBO ₅ (mg O ₂ /l)	SST (mg/l)	Ptotal (mg P/l)	Cor (Diluição 1:20)
03/01/2024	qua	6,7	42	6	24	2,0	Não Visível
17/01/2024	qua	7,1	24	5	9		Não Visível
01/02/2024	qui	7,2	55	6	16		Não Visível
14/02/2024	qua	6,7	20	5	6	0,3	Não Visível
04/03/2024	seg	7,5	20	5	5	0,4	Não Visível
20/03/2024	qua	7,6	49	11	12		Não Visível

10/04/2024

X