



Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR

Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679

<http://www.tratave.pt> | E-mail: tratave@tratave.pt



ETAR de Serzedelo II

Dia		Efluente Final						
		pH	CQO (mg O ₂ /l)	CBO ₅ (mg O ₂ /l)	SST (mg/l)	Ntotal (mg N/l)	Ptotal (mg P/l)	Cor (Diluição 1:20)
04/01/2024	qui	7,3	50	8	17	12	2,8	Não visível
18/01/2024	qui	7,4	56	7	14	13	1,4	Não visível
14/02/2024	qua	7,2	<20	6	6	13	0,8	Não visível
27/02/2024	ter	7,8	44	7	10	13	1,2	Não visível
06/03/2024	qua	7,8	55	10	10	13	1,7	Não visível
20/03/2024	qua	7,9	48	9	10	12	1,0	Não visível

10/04/2024