TRATAVE

Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR

Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679

http://www.tratave.pt | E-mail:tratave@tratave.pt

ETAR de Lordelo

Dia		Efluente Final						
		pH	CQO (mg O_2/l)	CBO_5 (mg O_2/l)	SST (mg/l)	Ntotal (mg N/l)	Ptotal (mg P/l)	Cor (Não Estio Diluição 1:20) (Estio Diluição 1:10)
05/01/2024	sex	7,1	74	11	<5	8	2,2	Não visível
26/01/2024	sex	6,8	73	11	7	8	2,5	Não visível
15/02/2024	qui	7,3	68	8	17	11	4,3	Não visível
22/02/2024	qui	7,3	76	8	9	13	2,0	Não visível
07/03/2024	qui	7,4	51	7	24	9	1,8	Não visível
21/03/2024	qui	7,3	37	≤5	14	15	1,8	Não visível
04/04/2024	qui	7,5	72	7	18	14	2,0	Não visível
25/04/2024	qui	7,2	40	6	14	12	2,4	Não visível
15/05/2024	qua	7,6	64	8	7	15	2,1	Não visível
23/05/2024	qui	7,5	70	6	14	14	2,4	Não visível
06/06/2024	qui	7,5	53	7	11	18	2,0	Não visível
28/06/2024	sex	7,5	89	9	7	14	4,1	Não visível
11/07/2024	qui	7,9	88	7	8	15	4,0	Não visível
25/07/2024	qui	7,4	78	7	6	8	2,7	Não visível
08/08/2024	qui	7,4	65	8	<5	7	3,3	Não visível
22/08/2024	qui	7,7	67	6	12	8	2,3	Não visível
12/09/2024	qui	7,8	69	8	6	15	2,6	Não visível
26/09/2024	qui	7,5	61	7	<5	11	1,3	Não visível
10/10/2024	qui	7,1	53	≤5	<5	8	0,9	Não visível
24/10/2024	qui	7,7	69	8	<5	9	2,6	Não visível
07/11/2024	qui	7,4	81	7	<5	15	3,3	Não visível
28/11/2024	qui	7,2	54	8	<5	10	1,3	Não visível
12/12/2024	qui	7,3	67	7	5	12	2,3	Não visível
26/12/2024	qui	7,5	≤20	12	5	11	3,1	Não visível

09/01/2025