Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.
Rua ETAR de Serzedelo | 4765-543 Serzedelo GMR
Telefone + 351 252 900 670 | Fax + 351 252 900 679
http://www.tratave.pt | E-mail:tratave@tratave.pt

ETAR de Serzedelo II

Dia		Efluente Final						
		pH	CQO (mg O_2/l)	CBO_5 (mg O_2/l)	SST (mg/l)	Ntotal (mg N/l)	Ptotal (mg P/l)	Cor (Diluição 1:20)
04/01/2024	qui	7,3	50	8	17	12	2,8	Não visível
18/01/2024	qui	7,4	56	7	14	13	1,4	Não visível
14/02/2024	qua	7,2	<20	6	6	13	0,8	Não visível
27/02/2024	ter	7,8	44	7	10	13	1,2	Não visível
06/03/2024	qua	7,8	55	10	10	13	1,7	Não visível
20/03/2024	qua	7,9	48	9	10	12	1,0	Não visível
04/04/2024	qui	7,1	67	9	10	8	1,7	Não visível
23/04/2024	ter	8,0	65	9	8	9	1,2	Não visível
07/05/2024	ter	7,7	48	9	8	6	1,9	Não visível
23/05/2024	qui	8,0	75	10	10	11	2,1	Não visível
06/06/2024	qui	7,6	75	8	30	11	2,1	Não visível
20/06/2024	qui	7,8	86	12	13	15	3,5	Não visível
11/07/2024	qui	7,9	77	10	11	10	3,6	Não visível
24/07/2024	qua	7,8	81	8	10	5	2,5	Não visível
01/08/2024	qui	7,7	96	12	8	10	3,8	Não visível
29/08/2024	qui	7,8	51	6	<5	<3	1,7	Não visível
12/09/2024	qui	7,9	62	8	11	6	2,8	Não visível
18/09/2024	qua	8,1	76	8	13	7	2,1	Não visível
03/10/2024	qui	8,0	71	13	13	6	4,1	Não visível
16/10/2024	qua	7,8	79	13	24	11	3,2	Não visível
07/11/2024	qui	7,7	61	7	9	6	2,3	Não visível
21/11/2024	qui	7,7	91	9	12	7	2,3	Não visível
05/12/2024	qui	7,8	65	8	9	8	1,8	Não visível
19/12/2024	qui	7,5	53	11	8	9	3,4	Não visível

09/01/2025